

693 - 23/07/10

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2010	VI	09	
Prot.n.	18781	Del	27/07/2010




COMUNE DI  
CITTA' SANT'ANGELO

230710

ARRIVO

*Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pescara*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COM-PE**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0008214 del 12/07/2010

UFFICIO PREVENZIONE


Prot. N. .... Allegati .....

**N.T. 8929**

(riferimenti da citare nella risposta)

- Al Comune di Città Sant'Angelo  
Piaxxa IV Novembre

-Città Sant'angelo-



e, p.c. - Al Sig. Sindaco del Comune di

- Città Sant'Angelo -

**OGGETTO:** Comune di Città Sant'Angelo:

richiesta parere di conformità sul progetto di adeguamento del Palazzetto dello Sport per n° 280 spettatori ed addetti ubicato in via Alzano- Città Sant'Angelo -

Esaminati gli elaborati presentati in data 25/06/2010 con n° di Prot. 7570 dal Dirigente Ufficio LL.PP.Di Pierdomenico Gabriele tendenti ad ottenere il parere di conformità per la realizzazione dell'attività in oggetto specificata si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto e delle norme vigenti nel rispetto del D.M. 18.03.96.

In particolare:

- 1) il sistema di vie di uscita deve garantire l'esodo o spazio calmo per i disabili previsti sopra le tribune. Si suggerisce al riguardo la sistemazione sul pianerottolo delle scale esterne opportunamente ampliate/in base al numero dei disabili previsti: lo stazionamento non deve costituire intralcio al normale esodo del pubblico;
- 2) i depositi e gli impianti devono rispondere rigorosamente a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del citato D.M.;
- 3) in occasione della visita di sopralluogo per il rilascio del Certificato Prevenzione incendi oltre ai documenti previsti dal DM 04/05/98 dovrà anche essere esibito quanto segue:
  - copia del registro dei controlli antincendio o suo estratto;
  - copia del piano di emergenza o schema semplificato dello stesso;
  - nominativi degli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione in caso di emergenza (art. 18 Co 1 lett. h del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008) o dichiarazione di avvenuta formazione secondo quanto previsto dal DM 10/03/2008

./.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato dovrà essere richiesta, ai sensi delle norme vigenti, la visita e controllo ai fini dell'eventuale successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Tale richiesta, da inoltrare con domanda in duplice copia, di cui una in bollo da € 14,62, sottoscritte entrambe in originale, redatte secondo il modello Pin 3 allegato, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento di € 288,00 sul c/c postale n. 00155655 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pescara, con la seguente causale "con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di Pescara";
- copia del presente parere;
- dichiarazione di inizio attività in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62, redatta secondo il modello Pin 4 allegato con firma apposta davanti al funzionario incaricato alla ricezione (art. 3 comma 1 D.P.R. 20.10.98, n. 403), nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta, alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge 15.05.97 n. 127, art. 2 comma 10 della Legge 16.06.98 N. 191. Lett.Circ. M.I. P1434/4101 del 19.10.98);
- dichiarazioni e certificazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell'allegato II (D.M. 4 maggio 1998) allegato. Gli stessi possono essere ritirati presso l'ufficio prevenzione.

Si precisa che la modulistica sopra elencata è disponibile sul sito "www.vigilfuoco.it servizi al cittadino – modulistica".

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo telefonare nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico 085/64455 – 64456 interni: 225 – 235 – 273.

Il Funzionario Istruttore  
Vice Comandante  
(Dott. Ing. R. Panzone)



IL COMANDANTE PROVINCIALE VV.F.  
(Dott. Ing. Cesare GASPARI)